

Ferme-porte

Pour portes UNIVER - PROGET

CP2-EMF avec bras à coulisse et arrêt électromécanique


Marqué **CE** conforme à la norme EN 1154 et EN 1155.

Le CP2-EMF a en plus, par rapport au CP2, l'arrêt électromécanique qui permet d'arrêter le vantail entre 80° et 120°. Il peut être asservi à une centrale de mise en sécurité incendie (C.M.S.I), au déclenchement de celle-ci, l'arrêt électro-mécaniques dans la glissière se débloquent et le vantail se referme grâce au ferme-porte.

Le CP2-EMF est idéal pour une utilisation sur portes coupe-feu, ouverture maximum 120°, force fixe 4.

Pour les portes à deux vantaux avec deux CP2-EMF installées, la largeur minimum du tableau est de 1200mm.

Les portes Proget commandées avec CP2-EMF sont prédisposées par des trous de fixations sur le vantail et sur le dormant. Les portes Univer et Proget prévoient les renforts côté paumelles du vantail pour la pose éventuelle d'un CP2-EMF.



NOTES

Les portes coupe-feu Proget EI,60 à un vantail sont homologuées DAS selon la norme NFS 61937-2 pour l'installation d'un CP2-EMF côté paumelles selon les dimensions suivantes

prestations	caractéristique	typologie
EI,60	DAS	un vantail
NFS 61937-2		FM de 730 à 1330 x de 1952 à 2480

Modèle	ouverture maximum en absence d'obstacle			alimentation	absorption	certificat CE	norme
	porte 1 vantail	vantail actif	vantail passif				
CP1 - CP1-G	180°	180°	180°	-	-	0432-BPR-0054	EN 1154
CP2	175°	175°	175°	-	-	0432-BPR-0051	EN 1154
CP2-G	120°	120°	120°	-	-	0432-BPR-0051	EN 1154
CP2-EMF	120°	120°	120°	24 Vcc	58,3 mA	0432-BPR-0051	EN 1154
						0432-BPR-0025	EN 1155
CP2-EMF-V	120°	120°	120°	48 Vcc	45,8 mA	0432-BPR-0051	EN 1154
						0432-BPR-0025	EN 1155

ATTENTION

Pour la fermeture automatique des portes exposées à la puissance du vent ou à forts courants d'air, il est recommandé d'utiliser un ferme-porte avec une plus grande force de fermeture.